



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS

REF: PREGÃO ELETRONICO 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2025

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA DO SISTEMA DE PARA-RAIOS (SPDA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO.

Obs: Os questionamentos foram transcritos na íntegra, conforme recebido através do sistema eletrônico Portal de Compras Públicas.

As respostas técnicas foram prestadas pelo setor requisitante.

QUESTIONAMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA:

- 1) Boa Tarde Senhores (as), venho por meio deste solicitar esclarecimento com relação a exigência para Qualificação Técnica Operacional: no item 8.4.1 do Edital diz que: Cabos em cobre nu 50mm² - 7 filamentos rígidos normatizado 5419:15 Metros 734, entendemos que empresas que executaram obras de SPDA com cabos similar ao exigido também detém capacidade técnica para esta obra, como por exemplo: Cabos em cobre flexíveis de 50mm² de (0,6/1 KV), pedimos então que seja alterada esta exigência para abranger uma maior parcela de empresas neste Pregão, e sendo assim obter um melhor preço pela contratante e não o contrário restringindo um maior numero de empresas neste certame. Contamos com uma melhor compreensão por parte do Departamento de Engenharia da Câmara Municipal de Barueri - SP.

R: *Será aceito no mínimo cabo nu de 50mm² classe 2 (7 vias ou fios) sólido alta capacidade de condução elétrica e robustez mecânica ou superior ao indicado no termo de referência.*

Barueri, 18 de setembro de 2024.

Davinson dos Santos Ferreira
Pregoeiro



**RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SISTEMA SPDA****De:** Edilson**Para:** licitacoes@barueri.sp.leg.br**Cópia:****Cópia****oculta:****Assunto:** RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SISTEMA SPDA**Enviada em:** 16/09/2025 | 16:04**Recebida em:** 16/09/2025 | 16:04

Boa Tarde

Desconsidere o e-mail anterior, será aceito no mínimo cabo nu de 50mm² classe 2 (7 vias ou fios) sólido alta capacidade de condução elétrica e robustez mecânica ou superior ao indicado no termo de referencia.

Att,

DIVISÃO SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
CNPJ: 06.289.000/0001-30
Alameda Wagih Salles Nemer, 200 -
Centro comercial de Barueri - Barueri - SP
Cep: 06401-134 - Tel: 4199-7900 ramal 375 ou 4199796

De: "Diretoria de Licitações" <licitacoes@barueri.sp.leg.br>**Enviada:** 2025/09/16 10:05:19**Para:** edilson@barueri.sp.leg.br, manutencao@barueri.sp.leg.br**Cc:** flavia@barueri.sp.leg.br, procuradoria@barueri.sp.leg.br, controladoria@barueri.sp.leg.br**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SISTEMA SPDA

Bom dia. prezado(s)

Encaminho para **ciência e posterior resposta do responsável pela demanda**, o **pedido de esclarecimentos** feita referente ao pregão eletrônico nº 14/2025 (objeto: serviços de engenharia para execução de projeto com fornecimento de materiais, visando a adequação necessária do sistema de para-raios (SPDA) da câmara municipal de barueri), conforme documento anexo.

Solicito retorno da resposta ainda hoje, para que possamos dar continuidade ao processo.

Dúvidas fico à disposição para esclarecimentos.

att.

weslley rodrigues celestino**Departamento de Compras e Licitações****Secretaria de Planejamento e Gestão**

Câmara Municipal de Barueri

CNPJ 06.289.000/0001-30

Al. Wagih Salles Nemer, 200 - Centro - Barueri - SP

CEP 06401-134

Fone: 11 4199 -7982